尤溪县市场监督管理局特种设备领域安全生产隐患排查清单 、隐患清单、整改清单、责任清单

序号	检查时间	排查清单（填写排查单位）	隐患清单		整改清单			责任清单	
			问题隐患（填写具体隐患情况）	隐患类型（一般隐患、突出问题、重大隐患）	整改措施（填写消除隐患的具体措施）	销号情况（已销号或正在整改中，预计*年*月*日整改）	制度（整改）措施（非必填项）	整改责任（填写监管部门）	责任人（填写直接部门负责整改或监督具体人员姓名及职务）
1	2025/4/23（示例）	XX市市立医院	1. 未见安全总监、安全员任命文件；	突出问题	提供任命文件	整改中，预计5月15日前整改完毕	下发《特种设备安全监察指令书》限期整改	XX市市场监督管理局	张XX
2			2. 未建立健全“周排查、月调度”工作机制；	突出问题	建立健全“周排查、月调度”工作机制，并落实相关记录；	整改中，预计5月15日前整改完毕			
3			3. 未见《电梯安全风险管控清单》；	突出问题	建立《电梯安全风险管控清单》	整改中，预计5月15日前整改完毕			
4			4. 1台电梯对重油杯缺油、井道照明失效，1台电梯轿厢五方通话失效、缓冲距标识缺失；	突出问题	针对问题对电梯进行检修	整改中，预计5月15日前整改完毕			